


FESZÜLTÉS: 3x400/230V
 FREKVENCIA: 50Hz
 ÉRINTÉSVÉDELMI MÓD: TN (NULLÁZÁS) az MSZ 2364 szerint.
 CSATLAKOZÁSI ÁRAMERŐSSÉG:
 tervezett: 3x50A (minen napszaki)

Feszültség: 3x 400/230V, 50Hz
 Érintésvédelem: TN-C-S rendszer (nullázás)

Tervező:		 REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT. 5008 Szolnok, Vörösmarty u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549	
Építendő:		Martfű Város Önkormányzata 5435 Martfű, Szent István tér 1.	
Munka megnevezése:		A.D. Mértőki Iroda Kft. 5435 Martfű, Geszteny sor 1/A.	
Építés helye:		BÖLCŐDE KIALAKÍTÁSA 5435 Martfű, Május 1 út 19., hrsz 808/5.	
Rajz megnevezése:		ERŐSÁRAMÚ FŐVEZETÉK ÖSSZEFGGÉSI TERV	
Földön vilamos tervező:		NAGY ATTILA	
Tervező munkatárs:		-	
Rajzszám:		EY-5	
Kelt:		2018.02.	

Ez a dokumentum a Rekonterv Kft. tulajdona. Felhasználni, másolni csak a tulajdonos engedélyével szabad.