



22KMA001624

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
5440 Kunszentmárton, Zrínyi tér 2. Tel.: 56/560 110, Fax: 56/461 598



KUNSZENTMÁRTONI ÜZEMMÉRNÖKSÉG
E-mail: info@bacsviz.hu

Martfű Város Önkormányzata

**Martfű, Szent István tér 1.
5435**

Ikt. szám: 030845-002/2022

Ügyintéző: Földi Lajos

Hiv. sz.: M/474-56/2022

Tárgy: Adat szolgáltatás rendezési tervhez

Tisztelt Pápai János Úr!


A szennyvíztisztító telepekre nincs hatályos törvényben vagy rendeletben előírt védőtávolság. Korábbi években a védőtávolságot az OTÉK azaz 253/1997 (XII. 20.) Kormány Rendelet Függeléke határozta meg az alábbiak szerint:

>300 m

- hagyományos szennyvíztisztító folyadékfázis-kezelő és zárt anaerob iszapkezelő létesítményei 50 000 m³ /d szennyvíztisztítási kapacitásig,
- aerob úton stabilizált iszap kezelése nyitottan,
- zárt, szagtalanítóval ellátott folyékony települési hulladékkezelő vagy előkészítő létesítmények, termikus iszapkezelő (égető, kondicionáló, szárító) létesítmények,
- rapid iszapkomposztálók zárt rendszerben, szagtalanítóval ellátva;

2012-ben ezt a függelék hatályon kívül helyezték, azonban ezeket a feltételeket a védőtávolság meghatározásakor továbbra is figyelembe veszik és üzemeltetőként ezt a védőtávolságot kérjük alkalmazni a rendezési tervben.

Kunszentmárton, 2022. augusztus 8.


Kiss György
üzemmnökség vezető


Földi Lajos
üzemvezető



BÁCSVÍZ
Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
Kunszentmárton Üzemmnökség
RAIFFEISEN BANK Zrt. Kecskemét
12076903-00165296-00000005
Telefon: 56/560-110