

REKONTERV KFT.

5008 SZOLNOK, Vörösmező u. 166.

Telefon/fax: (56)240-549, (30) 921-3526

E-mail: rekonterv@rekonterv.hu

munkaszám: 28/18.

LÁMPATEST JEGYZÉK

az

5435 Martfű, Május 1 út 19., hrsz 808/5. alatti

BŐVÍTÉSE KIALAKÍTÁS

MESTERSÉGES VILÁGÍTÁSÁHOZ.

"L1" jelű lámpatest

Típus: PHILIPS, CoreLine RC127V W60L60 LED36S/OC PSD + falon kívüli keret

Leírás: Álmennyezetbe szerelhető, LED lámpatest, irodai optikával (UGR<19), DALI előtéttel (TouchDim funkció).

Védettség: IP20.

Érintésvédelmi osztály: I.

Szín: fehér.

Fényforrás: 3600 lumen LED panel (nem cserélhető).

Tervezett felhasználás: gyerekzsoba.



"L2" jelű lámpatest

Típus: PHILIPS, CoreLine RC127V W60L60 LED36S/OC PSU + falon kívüli keret

Leírás: Álmennyezetbe szerelhető, LED lámpatest, irodai optikával (UGR<19).

Védettség: IP20.

Érintésvédelmi osztály: I.

Szín: fehér.

Fényforrás: 3600 lumen LED panel (nem cserélhető).

Tervezett felhasználás: iroda jellegű helyiségek (számítógépes munkahelyek).



"L3" jelű lámpatest

Típus: PHILIPS, CoreLine RC060B W60L60 LED34S/- NO

Leírás: Álmennyezetbe szerelhető, LED lámpatest, normál optikával.

Védettség: IP20.

Érintésvédelmi osztály: I.

Szín: fehér.

Fényforrás: 3400 lumen LED panel (nem cserélhető).

Tervezett felhasználás: teakonyha.



"L4" jelű lámpatest

Típus: PHILIPS, WT120C L1500 1xLED60S/840

Leírás: Falon kívüli, por- és páramentes, LED-es lámpatest, PC búra és PC ház, fém békazárakkal.

Védettség: IP65.

Érintésvédelmi osztály: I.

Szín: fehér.

Fényforrás: 6000 lm / 840 LED panel

Tervezett felhasználás: konyhatechnológiai terek.



"L5" jelű lámpatest

Típus: EGLO, 94075 LED Spot Fueva 1, 16W

Leírás: Falon kívüli, védett LED-es lámpatest.

Védettség: IP40.

Érintésvédelmi osztály: II.

Szín: fehér.

Fényforrás: 16W/840, 1550 lm LED

Tervezett felhasználás: folyosó, közlekedő.



"L6" jelű lámpatest

Típus: BIG WHITE, BULAN GRID, 229085

Leírás: Mennyezeti, kültéri lámpatest.

Védettség: IP44.

Érintésvédelmi osztály: I.

Szín: antracit.

Fényforrás: 2xE27, 7W LED.

Tervezett elhelyezés: külső, mennyezeti-fali lámpatest.



"L7" jelű lámpatest

Típus: SIMOTRADE STAR T8 2x58W EVG.

Leírás: Falon kívüli, por- és páramentes, fénycsöves lámpatest, PC búra és PC ház, műanyag békazárakkal.

Védettség: IP65.

Érintésvédelmi osztály: I.

Szín: fehér.

Fényforrás: 2x58W/840, T8 fénycső.

Tervezett felhasználás: kazán, tároló, mosó hg.



"L8" jelű lámpatest

Típus: Led Panel 42W 60x60cm W IP54 -V-TAC LED 6232 + falon kívüli keret

Leírás: Mennyezetbe szerelhető, védett, LED lámpatest.

Védettség: IP54.

Érintésvédelmi osztály: I.

Szín: fehér.

Fényforrás: 42W LED panel (nem cserélhető).

Tervezett felhasználás: gyermekmosdók.



"L9" jelű lámpatest

Típus: LEGRAND, E27, 100W, kerek hajólámpa védőráccsal.

Leírás: Védett hajólámpa, műanyag burával.

Védettség: IP44.

Érintésvédelmi osztály: II.

Szín: fekete.

Fényforrás: E27, 20W kompakt fénycső.

Tervezett felhasználás: padlástér.



TARTALÉKVILÁGÍTÁSI LÁMPATESTEK

MENEKÜLÉI ÚTIRÁNYJELZŐ LÁMPATESTEK

'Lv1" jelű lámpatest

Típus: ASM-SECURITY KFT., CL-505, LED, 1 h, állandó üzemű, piktogrammal.

Leírás: Mennyezeti, akkumulátoros vészvilágítási lámpatest, 1 órás áthidalási idővel, készenléti üzemre, mennyezetre szerelve.

Védettség: IP44.

Érintésvédelmi osztály: II.

Fényforrás: 1W LED.

Tervezett felhasználás: menekülési irányjelzés.



BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁSI LÁMPATESTEK

"LB1" jelű lámpatest

Típus: ASM-SECURITY KFT., CL-603, 3W LED, 1 h, készenléti üzemű.

Leírás: Falon kívüli, hagyományos, mennyezeti, beépített akkumulátoros lámpatest, 1 órás áthidalási idővel.

Védettség: IP44.

Tervezett felhasználás: menekülési útvonalak biztonsági világítása.



Szolnok, 2018. január hó

Nagy Attila sk.
villamos tervező