

## napelemes rendszer a tétőn elhelyezve

## JELMAGYARÁZAT

- KÉTPÓLUSÚ, FALON KÍVÜLI, VÍZMENTES KAPCSOLÓ, 10A, 250V~, IP44  
Típus: LEGRAND, Fortix, 2P kapcsoló, IP44, fehér
- EGYFÁZISÚ, FÖLDELT, FALON KÍVÜLI CSATL. ALIZAT, 16A, 250V~, IP44  
Típus: LEGRAND, Fortix, 2P+F, 16A, IP44, fehér
- FALON KÍVÜLI, IZZÓS LÁMPATEST

- ERŐSÁRAMÚ KÁBELNYOMVONAL,  
FALON KÍVÜL SZERELT MŰ I. VÉDŐCSŐBEN
- GYENGEÁRAMÚ KÁBELNYOMVONAL,  
FALON KÍVÜL SZERELT MŰ I. VÉDŐCSŐBEN

### SZERELÉSI MÓD:


Az erős- és gyengeáramú kábeleket falon kívül szerelt MŰ I. védőcsőbe húzzuk. A villamos hálózatot min. IP44 védettséget biztosító eszközökkel létesítjük. A terveken megadott védőcső méretek a BELSŐ csőtárméret jelentik !

### SZERELÉSI MAGASSÁGOK:

- A villamos berendezések, szerelvények mellett aláhúzással jelölt értékek (padlószint feletti magasságon), illetve
- világítási kapcsoló: 1.0m PF
- csatlakozó ajzatok: 0.5 / 1.0m PF

**LÁMPATEST JEJYZÉKET LÁSD A SZÖVEGES DOKUMENTÁCIÓBAN !**

Tervező:		REKONTER V. TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT. 5008 Szolnok, Vörösmező út. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549	
Építendő :		REKONTERV	
Műrtípus Város Önkormányzata 5435 Martfű, Szent István tér 1.		Á.D. Mértőki Iroda Kft. 5435 Martfű, Gesztenys sor 1/A.	
Munka megnevezése:		BŐLCSŐDE KIALKÍTÁSA	
Építés helye:		5435 Martfű, Május 1 út 19., hrsz 808/5.	
Rögz. megnevezése:		VILLÁMVEDELEM TERVE	
Felsős. mérnök tervező: NAGY ATTILA V/16-0678		Tervező munkatárs:	
Lapszám:		1	
Gyenge hóp. kelt:		2018.02.	
Rajzszám:		EV-3	
Lépték:		1:100	
Tervező:		TENDER	
Munkaszám:		28/18.	



Ez a dokumentum a Rekonterv Kft. tulajdona. Felhasználni, másolni csak a tulajdonos engedélyével szabad.